

Самарское региональное отделение



Общероссийская общественная организация
“Российский союз спасателей”

443086, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, 147 тел./факс: (846) 201-26-18, (846) 201-91-12, www.ruor63.ru



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Всероссийская общественная организация
«Молодая Гвардия Единой России» Самарской
области 443879, г. Самара, ул. Революционная 107,
каб. 4 тел. 8(846) 264-77-62, факс: 8(846)266-23-29



Государственное казенное учреждение
«Поисково-спасательная служба Самарской области»
443008, г. Самара, Ново-вокзальный тупик, 13а,
Тел/факс: (846) 995-01-51, 995-26-02,
дежурный оператор 333-55-14, 992-99-99
E-mail: sopss@mail.ru



Инструкция о мерах пожарной безопасности для объектов торговли

1. Ответственность за пожарную безопасность магазинов, филиалов и складских секций несут директора, заведующие этими магазинами, секциями и филиалами, а при отсутствии последних лицо, исполняющее их обязанности.
2. Руководители магазинов, секций и филиалов обязаны:
 - знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, следить за строгим соблюдением установленного противопожарного режима, лицами, работающими на объекте, а также посетителями магазинов, не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности, обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, а также средств пожарной сигнализации, при возникновении пожара до прибытия пожарной охраны принимать меры к его ликвидации, следить за исправностью электроустановок и электропроводки и принимать немедленные меры к устраниению нарушений, могущих привести к пожару.
3. Помещения и территория магазинов и филиалов должны постоянно содержаться в чистоте и после окончания работы тщательно очищаться от упаковочного материала, отходов и мусора.
4. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы и подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
5. Электролампы в складских помещениях должны быть защищены стеклянными колпаками, расстояние от светильников до товара, изделий и тары, находящихся в складских и торговых помещениях, должно быть не менее 0,5 м.
6. Хранить в складах (кладовых) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико химических свойств, признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ. Совместное хранение в одной секции с каучуком или авторезиной каких-либо других материалов независимо от однородности огнетушащих веществ, не разрешается.
7. По окончании работ электросеть в складских и торговых залах должна быть обесточена специальным рубильником (выключателем), исключая освещение витрин. При эксплуатации электросетей и приборов ВОСПРЕЩАЕТСЯ - эксплуатировать провода с поврежденной изоляцией, снимать электропровода с роликов, крепить электропровода на гвоздях, применять в электросети некалиброванные предохранители "жучки", завязывать провода, применять абажуры из бумаги, пользоваться разбитыми выключателями, розетками, патронами и т.д., пользоваться электроплитками и другими электронагревательными приборами без несгораемых подставок, а также оставлять их без присмотра включенными в электросеть.
8. Обязанности и действия работников при пожаре:

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения обязан - немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или сотовому 112 указав при этом точный адрес, фамилию, имя, отчество, что горит, принять по возможности меры к эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Руководитель, прибывший к месту пожара обязан:

- продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану, в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства, проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты, оповещения людей о пожаре, при необходимости отключить электроэнергию, удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей, организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара.