

Самарское региональное отделение



Общероссийская общественная организация
“Российский союз спасателей”

443086, Самарская область, г. Самара, ул. Мичуринская, 147 тел./факс: (846) 201-26-18, (846) 201-91-12, www.ruor63.ru



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Всероссийская общественная организация
«Молодая Гвардия Единой России» Самарской
области 443079, г. Самара, ул. Революционная 107,
каб. 4 тел. 8(846) 264-77-62, факс 8(846) 266-23-29



Государственное казённое учреждение
«Поисково-спасательная служба Самарской области»
443008, г. Самара, Ново-вокзальный тупик, 13а,
Тел/факс: (846) 995-01-51, 995-26-02,
дежурный оператор 333-55-14, 992-99-99
E-mail: sopss@mail.ru



Инструкция о мерах пожарной безопасности для офисов и контор

1. Ответственность за пожарную безопасность помещений несет руководитель предприятия, организации, учреждения или лицо его замещающее.
2. В каждой организации приказом (инструкцией) должен быть установлен противопожарный режим, в том числе:
 - определены и оборудованы места для курения, определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, регламентированы, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действия работников при обнаружении пожара, определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожаротехническому минимуму.
3. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики проходить дополнительное обучение.
4. Для привлечения работников организаций к работе по предупреждению и борьбе с пожарами на объектах при численности работников 20 человек и более должны создаваться пожарно-технические комиссии и добровольные пожарные дружины.
5. Во всех административных и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.
6. В зданиях и сооружениях, при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а так же предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
7. Территории вокруг зданий должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
8. Разведение костров, сжигание отходов не разрешается на расстоянии ближе 50 метров от зданий и сооружений. Всё это должно производиться под контролем обслуживающего персонала.
9. Противопожарные системы и установки должны постоянно содержаться в исправном состоянии.
10. В помещениях предприятий, зданий и сооружений запрещается:
 - загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, выходы, коридоры, лестничные марши их площадки, устанавливать "глухие" решетки на окнах, устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые (чуланы), а так же хранить под лестничными маршами и на их площадках вещи, мебель и другие горючие материалы, устраивать в коридорах и тамбурах вешалки для одежды и гардеробы, хранение любого инвентаря и материалов, применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках также ступеней и площадок, фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, а так же снимать приборы для самозакрывания.

Требования пожарной безопасности к электроустановкам

11. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
12. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены.
13. При эксплуатации электроустановок запрещается:
 - использовать электроприборы, имеющие неисправности, а так же эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией, пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями, оберывать электролампы горючими материалами, а так же эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями), пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п., применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

При обнаружении пожара необходимо:

Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01, по сотовому тел. 112,
указав при этом точный адрес, фамилию, имя, отчество, что горит.