

Самарское региональное отделение



Общероссийская общественная организация  
“Российский союз спасателей”

443086, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, 147 тел./факс: (846) 201-26-18, (846) 201-91-12, [www.ruor63.ru](http://www.ruor63.ru)



ГУ МЧС России по Самарской области  
443100, г. Самара, ул. Галактионовская 193,  
тел. (код 846) 338-96-06, факс 337-05-72  
E-mail: [gu\\_mchs@global63.ru](mailto:gu_mchs@global63.ru)  
Телефон доверия: (846) 337-72-82

ОНД г. Самара УНД ГУ МЧС России  
по Самарской области  
443096, г. Самара, ул. Чернореченская, 55  
Телефон / факс: (8846) 338-25-31



Государственное казенное учреждение  
«Поисково-спасательная служба Самарской области»  
443008, г. Самара, Ново-вокзальный тупик, 13а,  
Тел/факс: (846) 995-01-51, 995-26-02,  
дежурный оператор 333-55-14, 992-99-99  
E-mail: [sopss@mail.ru](mailto:sopss@mail.ru)



## Памятка о мерах пожарной безопасности во время отопительного сезона

### Как не допустить пожаров во время отопительного сезона.

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы.

**Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.**

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 x 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

**Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:**  
одного раза в три месяца для отопительных печей; одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

**На топливопроводе к каждой форсунке котлов и теплогенераторных установок должно быть установлено не менее двух вентилей:** один – у топки, другой – у емкости с топливом.

### При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок организаций и населенных пунктов не разрешается:

допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений, хранить жидкое топливо в помещениях котельных и теплогенераторных, применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие ЛВЖ и ГЖ, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования, эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках, разжигать установки без предварительной их продувки, работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем, сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах.

### При эксплуатации печного отопления запрещается:

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям, располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, применять для разжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ, топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива, производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий, использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, перекаливать печи.

**Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за два часа до окончания работы, а в больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием людей за два часа до отхода ко сну.**

**В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей должна быть закончена не позднее чем за 1 час до прихода детей.**

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается.

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

**Расстояние от печей до товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий – не менее 1,25 м.**

**На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.**

**Дымовые трубы котельных установок, работающих на твердом топливе, должны быть оборудованы искрогасителями и очищаться от сажи.**

Встроенные в здания торговых учреждений котельные не допускается переводить с твердого топлива на жидкое.

**Огнезадерживающие устройства** (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре должны проверяться в установленные сроки и содержаться в исправном состоянии.

**При обнаружении пожара необходимо: Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01, по сотовому тел. 112, указав при этом точный адрес, фамилию, имя, отчество, что горит.**